

ТОВ «БФ «МІСТОБУДПРОЕКТ»

Кваліфікаційний
сертифікат
експерта АЕ №005066


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ДИРЕКТОР
ТОВ «БФ «МІСТОБУДПРОЕКТ»

Раківненко В. Ю.



ВИСНОВОК

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
СТАНУ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ПРИМІЩЕНЬ, НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ГУРТОЖИТКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО,
М. ХАРКІВ.**



Відповідальний виконавець
провідний експерт з технічного обстеження
будівель та споруд (ССЗ)

Харків
2021

Ю. М. Яровий

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ю. М. Яровий', written over the printed name.

ЗМІСТ

	стор.
1. Основні передумови виконання роботи	3
2. Аналіз технічної документації	5
3. Нормативні посилання	7
4. Природно-кліматичні умови	7
5. Загальна характеристика будівель	9
6. Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення об'єктів	11
7. Висновки	15
8. Рекомендації	18
Додаток А. Копії кваліфікаційних сертифікатів	19

1. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Технічний звіт виконано відповідно до договору, укладеного між Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Містобудпроект».

На проведення робіт з обстеження будівельних конструкцій відповідальний виконавець має кваліфікаційний сертифікат провідного експерта, класу наслідків «СС3», сер. «АЕ», №005066, виданий «Асоціацією експертів будівельної галузі» 18 квітня 2018 р.; провідний архітектор має кваліфікаційний сертифікат сер. «АА», № 002596, виданий «Атестаційною архітектурно-будівельною комісією», виданий 24 грудня 2015 р. Див. Додаток А.

Об'єктом дослідження є будівлі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого:

1. Нежитлова будівля літ. «В1-3» по вул. Пушкінській №106;
2. Нежитлові будівлі літ. «А-4», літ. «В-2», літ. «Г-1» по вул. Мироносицькій №71;
3. Нежитлова будівля літ. «У-2» по вул. Пушкінській №84;
4. Нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77;
5. Нежитлова будівля літ «А-4» по вул. Пушкінській №79/2;
6. Будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106;
7. Будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а;

8. Гуртожиток літ. «Б-5» по вул. Студентській №5/4;
9. Гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б;
10. Будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е;
11. Нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77;
12. Гуртожиток літ. «А-4» по вул. Пушкінській №70;
13. Нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88;
14. Нежитлові приміщення в літ. «А-6» по вул. Пушкінській №49;
15. Гуртожиток літ. «А-9» по пр. Л. Свободи №53;
16. Нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го поверху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57;
17. Будівля (гуртожиток) літ. «В-1» по вул. Динамівській №4;
18. Будівля літ. «Е-10» (гуртожиток) по вул. Студентській, буд. 5/1;
19. Будівля (гуртожиток) літ. «Б-8» по вул. Пушкінській №104-е.

Мета роботи: діагностика технічного стану доступності навчальних приміщень, нежитлових приміщень та гуртожитків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Робота виконана в наступній послідовності:

- проведено збір вихідних даних;
- проведено візуальне обстеження;
- на підставі вихідних даних, матеріалів обстеження, виконано аналіз інженерно технічного стану;
- складено висновок.

2. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Замовником надана технічна документація у вигляді технічних паспортів, виконаних Харківським міським бюро технічної інвентаризації:

1. Нежитлова будівля літ. «В1-3» по вул. Пушкінській №106;
2. Нежитлові будівлі літ. «А-4», літ. «В-2», літ. «Г-1» по вул. Мирноносицькій №71;
3. Нежитлова будівля літ. «У-2» по вул. Пушкінській №84;
4. Нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77;
5. Нежитлова будівля літ «А-4» по вул. Пушкінській №79/2;
6. Будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106;
7. Будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а;
8. Гуртожиток літ. «Б-5» по вул. Студентській №5/4;
9. Гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б;
10. Будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е;

11. Нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77;
12. Гуртожиток літ. «А-4» по вул. Пушкінській №70;
13. Нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88;
14. Нежитлові приміщення в літ. «А-6» по вул. Пушкінській №49;
15. Гуртожиток літ. «А-9» по пр. Л. Свободи №53;
16. Нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го поверху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57;
17. Будівля (гуртожиток) літ. «В-1» по вул. Динамівській №4;
18. Будівля літ. «Е-10» (гуртожиток) по вул. Студентській, буд. 5/1;
19. Будівля (гуртожиток) літ. «Б-8» по вул. Пушкінській №104-е.

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

При виконанні роботи використані нормативні документи:

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану;
- ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи;
- ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкції;
- ДБН В.1.2-14-2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд;
- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення;
- ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

4. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Будівлі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, що підлягали обстеженню розташовані в м. Харкові за вищевказаними адресами, розташовані на місцевості IV типу.

Вітрове навантаження для 2-го вітрового району - з характеристичним значенням вітрового тиску 430 Па.

Вітрове навантаження при ожеледі для 3-го вітрового району - з характеристичним значенням вітрового тиску 220 Па.

Снігове навантаження прийняте для 5-го району - з характеристичним значенням снігового покриву 1600 Па.

Величина ожеледного навантаження прийнята для 2-го району - с характеристичним значенням товщини стінки ожеледі 15 мм.

Клімат району - помірно-континентальний.

Середньорічна температура повітря $+7,60^{\circ}\text{C}$. Середньорічні температури: літня $+23,9^{\circ}\text{C}$, зимова $-5,50^{\circ}\text{C}$. Абсолютна мінімальна температура повітря становить від -37°C до -40°C . Абсолютна максимальна температура повітря становить від $+37^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Середньорічна кількість опадів становить 527 мм. Максимальна середньомісячна кількість опадів у липні складає 62 мм. Середня температура по місяцях наведена в табл. 1.

Табл. 1.

Місяць року											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Температура повітря, $^{\circ}\text{C}$											
-5,9	-5,1	0,0	9,0	15,5	18,9	20,7	19,7	14,1	7,5	1,0	-3,7

Середньодобова амплітуда температур по місяцях наведена в табл. 2.

Табл. 2.

Місяць року											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Середньодобова амплітуда температур повітря, $^{\circ}\text{C}$											
5,9	6,0	6,5	9,5	10,8	10,4	10,4	10,6	9,9	8,1	5,1	5,0

Переважаючими вітрами є: в зимовий період - східного напрямку із середньою швидкістю 4,5 м/с, в літній

період - східного та південного напрямків і з середньою швидкістю вітру 3,3 м/с.

5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЕЛЬ

1. Нежитлова будівля літ. «В1-3» по вул. Пушкінській №106. Їдальня, 3-х поверхова будівля з підвалом, прямокутної форми на плані;

2. Нежитлові будівлі літ. «А-4», літ. «В-2», по вул. Мирносицькій №71. Учбовий корпус, будівля 4-х поверхова з підвалом;

3. Нежитлова будівля літ. «У-2» по вул. Пушкінській №84. Навчальний корпус, 2-х поверхова будівля з підвалом, Г-образної форми на плані;

4. Нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77. Учбовий корпус 5-и поверховий з підвалом, обладнаний пандусом, Г-образної форми на плані;

5. Нежитлова будівля літ «А-4» по вул. Пушкінській №79/2. Навчальний корпус, 4-х поверхова будівля з підвалом, Г-образної форми на плані;

6. Будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106. 9-и поверхова будівля з підвалом, Г-образної форми на плані. Будівлю обладнано ліфтами;

7. Будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а. 9-и поверхова будівля з підвалом, технічним поверхом, складної форми на плані. До будівлі влаштовано пандус, будівля обладнана ліфтами;

8. Гуртожиток літ. «Б-5» по вул. Студентській №5/4. 5-и поверхова будівля з підвалом, Г-образної форми на плані;

9. Гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б. Будівля 9-и поверхова з підвалом, технічним поверхом, складної форми на плані. До будівлі влаштовано пандус, будівля обладнана ліфтами;

10. Будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е. 7-и поверхова будівля з підвалом складної форми на плані, обладнана ліфтами;

11. Нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77. 4-х поверхова будівля з підвалом, складної форми на плані;

12. Гуртожиток літ. «А-4» по вул. Пушкінській №70 – 4-х поверхова на плані з підвалом;

13. Нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88. Культурно-просвітній центр. Будівля 7-и поверхова з підвалом, прямокутна на плані, обладнана пандусом та ліфтами;

14. Нежитлові приміщення в літ. «А-6» по вул. Пушкінській №49. 6-и поверхова нежитлова будівля з підвалом складної форми на плані, обладнана ліфтами;

15. Гуртожиток літ. «А-9» по пр. Л. Свободи №53. Будівля 9-и поверхова з підвалом, прямокутна (блочна) на плані, обладнана ліфтами;

16. Нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го поверху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57. 16-поверхові будівлі складної форми на плані з підвалом, обладнані ліфтами та пандусом;

17. Будівля (гуртожиток) літ. «В-1» по вул. Динамівській №4. 6-и поверхова будівля з підвалом. Прямокутної форми на плані. Будівля обладнана ліфтами;

18. Будівля літ. «Е-10» (гуртожиток) по вул. Студентській, буд. 5/1. 10-и поверхова будівля Г-образної форми на плані з технічним поверхом, обладнана ліфтами;

19. Будівля (гуртожиток) літ. «Б-8» по вул. Пушкінській №104-е. 8-и поверхова будівля з підвалом прямокутної форми на плані, обладнана ліфтами.

6. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ОБ'ЄКТІВ

На підставі проведеного інженерно-технічного обстеження стану доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого:

1. Нежитлова будівля літ. «В1-3» по вул. Пушкінській №106;
2. Нежитлові будівлі літ. «А-4», літ. «В-2», по вул. Мироносицькій №71;
3. Нежитлова будівля літ. «У-2» по вул. Пушкінській №84;
4. Нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77;
5. Нежитлова будівля літ. «А-4» по вул. Пушкінській №79/2;
6. Будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106;

7. Будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а;
8. Гуртожиток літ. «Б-5» по вул. Студентській №5/4;
9. Гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б;
10. Будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е;
11. Нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77;
12. Гуртожиток літ. «А-4» по вул. Пушкінській №70;
13. Нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88;
14. Нежитлові приміщення в літ. «А-6» по вул. Пушкінській №49;
15. Гуртожиток літ. «А-9» по пр. Л. Свободи №53;
16. Нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го поверху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57;
17. Будівля (гуртожиток) літ. «В-1» по вул. Динамівській №4;
18. Будівля літ. «Е-10» (гуртожиток) по вул. Студентській, буд. 5/1;
19. Будівля (гуртожиток) літ. «Б-8» по вул. Пушкінській №104-е

встановлено, що:

1. На відкритих індивідуальних автостоянках біля будівель виділені місця для транспорту інвалідів. Місця для паркування автотранспорту людей з інвалідністю розташовані у безпосередній близькості до входу у обстежу-

вані приміщення. Шлях від місця стоянки до будівлі без бар'єрів.

2. Вхід до приміщень будівель:

- нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77;

- будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а;

- гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б;

- нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88

обладнано стаціонарними пандусами а також табличками з відповідною інформацією про пандус та напрямок руху для маломобільних груп населення, що розташовані на прийнятній для маломобільних груп населення висоті (у т. ч. для інваліда на візку). Уздовж сходів та пандусів встановлені огорожі з поручнями. Поручні перил сходів та пандусів безперервні по всій довжині. Матеріал, що використовується в якості покриття пандусів жорсткий, не слизький і легкий у догляді. Краї пандусів захищені суцільним піднесенням у вигляді бровки.

3. Вхід до приміщень будівель:

- будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106;

- будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е

- нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77

здійснюється з майданчику, що розташовано перед будівлею. Перешкоди на шляху руху відсутні.

4. Вхід до приміщень будівель:

- нежитлова будівля літ. «В1-3» по вул. Пушкінській №106;
- нежитлові будівлі літ. «А-4», літ. «В-2», по вул. Мироносицькій №71;
- нежитлова будівля літ. «У-2» по вул. Пушкінській №84;
- нежитлова будівля літ «А-4» по вул. Пушкінській №79/2;
- гуртожиток літ. «В-5» по вул. Студентській №5/4;
- гуртожиток літ. «А-4» по вул. Пушкінській №70;
- нежитлові приміщення в літ. «А-6» по вул. Пушкінській №49;
- будівля (гуртожиток) літ. «В-1» по вул. Динамівській №4;
- будівля літ. «Е-10» (гуртожиток) по вул. Студентській, буд. 5/1;
- будівля (гуртожиток) літ. «В-8» по вул. Пушкінській №104-е

не є доступним для маломобільних груп населення (відсутні пандуси, ширина входних дверей та розміри тамбурів не відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 *Інклюзивність будівель і споруд*, п.п. 6.1.7; 6.2.1).

4. Доступність до другого та вищих поверхів будівлі:

- будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е;
- нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88;
- нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го по-

верху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57; забезпечується наявністю ліфтів, розмір кабіни яких відповідають вимогам п 6.3.32 ДБН В.2.2-40:2018 *Інклюзивність будівель і споруд*.

5. Наявна візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг. Подібна інформація розташована біля дверей входів в основні приміщення.

7. ВИСНОВКИ

На підставі інженерно-технічного обстеження стану доступності до приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого встановлено:

1. Нежитлова будівля літ. «В1-3» по вул. Пушкінській №106 не є доступною;
2. Нежитлові будівлі літ. «А-4», літ. «В-2», по вул. Мирносицькій №71 не є доступними;
3. Нежитлова будівля літ. «У-2» по вул. Пушкінській №84 не є доступною;
4. Нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77. Доступність на 1-й поверх будівлі до навчальних приміщень, комп'ютерних лабораторій, до буфету, спортивної зали та санвузла;
5. Нежитлова будівля літ «А-4» по вул. Пушкінській №79/2 не є доступною;
6. Будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106. Доступність до приміщень всіх поверхів будів-

- лі. Санвузли не відповідають вимогам п. 11.6. ДБН В.2.2-40:2018
7. Будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а. Доступність на 1-й поверх будівлі;
 8. Гуртожиток літ. «Б-5» по вул. Студентській №5/4 не є доступним;
 9. Гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б. Доступність на 1-й поверх будівлі;
 10. Будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е. Доступність до приміщень всіх поверхів будівлі та приміщень санвузлів на 1-му поверсі;
 11. Нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77. Доступність на 1-й поверх будівлі до приміщень архіву та типографії;
 12. Гуртожиток літ. «А-4» по вул. Пушкінській №70 не є доступним;
 13. Нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88. Доступність до будівлі, залу, приміщень. Санвузли не відповідають вимогам п. 11.6. ДБН В.2.2-40:2018 *Інклюзивність будівель і споруд*;
 14. Нежитлові приміщення в літ. «А-6» по вул. Пушкінській №49 не є доступними;
 15. Гуртожиток літ. «А-9» по пр. Л. Свободи №53. Доступність на 1-й поверх будівлі;
 16. Нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го поверху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57. Доступ на всі поверхи. Санвузли не відповідають вимогам п. 11.6. ДБН В.2.2-40:2018;

17. Будівля (гуртожиток) літ. «В-1» по вул. Динамівській №4 не є доступною;
18. Будівля літ. «Е-10» (гуртожиток) по вул. Студентській, буд. 5/1 не є доступною;
19. Будівля (гуртожиток) літ. «Б-8» по вул. Пушкінській №104-е не є доступною.

Для будівель:

- нежитлова будівля літ. «Б-4-5» по вул. Пушкінській №77;
- будівля гуртожитку літ. «2В-9» по вул. Пушкінській №106;
- будівля гуртожитку літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-а;
- гуртожиток літ. «А-9» по проспекту Свободи Людвіга №59-б;
- будівля (гуртожиток) літ. «В-7» по вул. Пушкінській №104-е;
- нежитлова будівля літ. «А³-4» по вул. Пушкінській №77;
- нежитлова будівля літ. «А-7» по вул. Пушкінській №88;
- Нежитлові приміщення та житлові квартири літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житловий блок 1-го поверху №61 в літ. «А-2-16», нежитлові приміщення та житлові блоки в літ. «А-2-16» по проспекту Перемоги № 57.

Забезпечена:

1. Доступність місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодність переміщення всередині будівель усіх користувачів, зокрема МГН.

2. Безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних).

3. Можливість евакуації людей у безпечну зону (з врахуванням особливостей осіб з інвалідністю).

4. Своєчасне отримання МГН інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, брати участь у освітньому процесі.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для забезпечення нормального функціонування заходів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого необхідно на відкритих індивідуальних автостоянках місця для транспорту інвалідів позначити знаками, прийнятими в міжнародній практиці.

Складено станом на 24 листопада 2021 року.

Висновок склали:

провідний експерт з технічного обстеження будівель та споруд (ССЗ), професор Ю. М. Яровий

атестований архітектор



К. Ю. Яровая

Додаток А

КОПІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

**ВСЕУКРАЇНЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 005066

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Яровий Юрій Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 18.04.2018 № 76, затвердженим президентом

Комісії 18.04.2018 № 76).


Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 18.04 2018 року

за № 461.

Роботи (послуги), пов'язані зі створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Дата видання: 18.04 2018 року

Голова (підписує) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

СВІДОЦТВО

№ 1056

Видано про те, що

Яровий Юрій Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма з підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель та споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

24 березня 2021р.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№ 002596

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що Ярова Катерина Юрївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної _____ секції Комісії
від _____ 21.12.2015 № 13-15 _____, затвердженим президією
Комісії 22.12.2015 № 47-А _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб _____ 22 грудня 2015 року
за № 2596 _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі 24 грудня 2015 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Чижевський Олександр Павлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

